

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю  
Северный территориальный отдел  
г. Соликамск, ул. Кирова д.1

Приложение  
к акту проверки № 765 от 18.05.2021г.

## ПРЕДПИСАНИЕ № 620

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
от «18» мая 2021 года

г.Соликамск.

При обследовании объекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
основная общеобразовательная школа № 4 (далее МБОУ ООШ № 4)

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

(юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д.1; ОГРН 1025902265993; ИНН 5941001855), и рассмотрении документов (плановая выездная проверка проведена по распоряжениям от 07.04.2021г. № 684, от 27.04.2021г. № 684/1 в период с 13.04.2021 по 18.05.2021г.): акта проверки №765 от 18.05.2021г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. На момент проверки 26.04.2021г. (с 09.40 до 12.40) для всех обучающихся с наполняемостью классов более 25 человек (6 классов из 16, или 37,5% от общего количества классов) площади кабинетов в расчете на одного учащегося составляют от 1,9 до 2,2 кв.м при норме не менее 2,5 кв.м, в нарушение данной части требований п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На момент проверки 26.04.2021г. (с 09.40 до 12.40) помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря на первом этаже основного здания, в здании мастерских для мальчиков не оборудованы поддонами с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в нарушение данной части требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На момент проверки 26.04.2021г. (с 09.40 до 12.40) имеются дефекты внутренней отделки стен, потолка - поверхности не гладкие, имеются трещины, сколы покраски, препятствующие качественному проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в учебных кабинетах: №№1, 3, 5, 13, раздевалках при спортивном зале, в нарушение данной части требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. На момент проверки 26.04.2021г. (с 09.40 до 12.40) полы в кабинете №13, раздевалках при спортивном зале, не гладкие, имеют видимые дефекты отделки, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На момент проверки 26.04.2021г. (с 09.40 до 12.40) учебная мебель (столы и стулья) в кабинетах №№3, 5, 12,14 имеет дефекты покрытия и повреждения, в нарушение данной части требований

п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

**Предписываю:**

П.1. Привести наполняемость классов в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий (во всех учебных кабинетах кроме кабинетов иностранного языка, технологии, информатики) - не менее 2,5 кв.м. Формирование классов всех ступеней обучения проводить с учетом норматива площади на одного обучающегося согласно требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.

П.2. Оборудовать помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря на первом этаже основного здания, в здании мастерских для мальчиков поддонами с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

П.3. Устранить дефекты отделки стен и потолков в учебных кабинетах: №№1, 3, 5, 13, раздевалках при спортивном зале. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

П.4. Устранить дефекты отделки полов в кабинете №13, раздевалках при спортивном зале. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

П.5. Оборудовать учебные кабинеты №№3, 5, 12,14 учебной мебелью (столами и стульями) в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

**Срок выполнения предписания по п.п.1-5: до 25.05.2022г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **юридическое лицо** – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении **пунктов 1-5** настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1; эл. почта: rnsolikamsk@mail.ru Ермаковой Татьяне Ивановне

(адрес, ф.и.о. должностного лица)

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания: **до 25.05.2022г.**

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-

ренные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора. В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Главный специалист-эксперт  
Северного территориального отдела  
(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Ермакова Татьяна Ивановна  
(фамилия, имя, отчество)

Получил:  
Директор МБОУ ООШ № 4  
18.05.2021г.



Новикова И.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022