

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)




Вариант I - зона обслуживания инвалидов




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4

618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								
4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет	4		-	-	С

4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	4		Ширина дверного проема-1,40 м.	соответствует	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	4		Высота дверного порога-0,010 м	соответствует	К,О,С
4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	4		Дверные ручки имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	соответствует	К,О

4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть	4		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью 1,40 м	соответствует	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	4		Поверхность столов находится на высоте не более 0,80 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног 0,75 м, глубина - 0,5 м	соответствует	К
4.1.7	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	4		-	-	Г
4.2	Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)								
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К,О,С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К

4.2.4	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	О
4.2.5	Расчетное число зрительских мест для инвалидов	не менее 5% общего числа зрителей	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К
4.2.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К
4.2.7	Система усиления звука	индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука	п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671	нет	4	нет	-	-	Г
4.2.8	Доступность мест для инвалидов с нарушением слуха.	размещены в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментировани я, а также в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	Г

4.2.9	Пандусы и ступени в зоне зрительских мест	имеют подсветку или фотолюминисцентную маркировку при использовании в зале затемнения	п. 8.1.6 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	С
4.3	Прилавочная форма обслуживания								
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	К
4.3.2	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	4	нет	-	-	Г
Касса.									
<i>В соответствии с п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 в расчетно-кассовой зоне должно быть приспособлено не менее одного доступного контрольно-кассового аппарата.</i>									
4.3.2	Ширина прохода около кассы	не менее 1,2 м.	п. 8.4.2 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	
4.3.3	Высота кассы	высота не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 138.13330.2020	нет	4	нет	-	-	

4.3.4	Высота устройств, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания	Часть стойки-барьера обслуживания, прилавка высотой 0,85 м от уровня пола. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м. Не менее одной стойки обслуживания посетителей оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	нет	4	нет	-	-	
4.3.5	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	4	нет	-	-	Г
4.4. Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.									
4.4.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	нет	4	нет	-	-	

4.4.2	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	нет	4	нет	-	-	
4.4.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	нет	4	нет	-	-	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-
4.4	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.
-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ВНД (К)	4	1-5	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022